

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina



ROZHODNUTIE

OBEC KONSKÁ Obecný úrad	
Dátum:	- 7 -09- 2018
Číslo zápisu:	2477
Číslo spisu:	100KON-V-2018/00042
Prílohy:	Vybavuje:

Číslo: OU-ZA-OSZP3-2018/027032-003/Kri

Žilina 24.08.2018

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. a) a písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka: **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., IČO: 36672297** so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba: „**SKV Žilina – Kanská – rekonštrukcia zhybky a rozšírenie vodovodu: SO 01 – Rekonštrukcia zhybky a rozšírenie vodovodu**“ navrhovaná na pozemkoch parc. č. **KN-C 2083/1, 2060/1, 2071/1** v katastrálnom území **Kanská** sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

v tomto rozsahu:

Stavebné úpravy na existujúcej stavbe – vodovodnej zhybky pod korytom Porubského potoka a rozšírenie vodovodu v príľahlej miestnej komunikácii v obci Kanská. Vodovodné potrubie vetva „V“ – PE PE100 RC, 110/6,6 mm, SDR 17, dĺžky 71,0 m (z toho podchod pod Porubským potokom a št. cestou III/2108 - potrubie PE PE100 RC 110/6,6 mm s ochranným plášťom z PP, 110/6,6, SDR 17 – 39 m).

Trasa vodovodu vetva „V“ začína napojením na existujúce vodovodné potrubie DN100 mm na okraji miestnej komunikácie. Za napojením trasa 2 x križuje prístupové cesty k rodinným domom a ďalej pokračuje v nespevnenom teréne s okrasnou vegetačnou úpravou po VB1. V tomto mieste sa trasa lomí a pokračuje v smerom k Porubskému potoku, ktorý križuje pokračuje do štátnej cesty, kde sa prepojí na existujúci vodovod DN100 mm.

Križovanie vodného toku a štátnej cesty je navrhnuté bezvýkopovou technológiou – riadeným horizontálnym vŕtaním v jednom pracovnom zábere z montážnej jamy v mieste lomu VB1. Zásah do št. cesty III/2108 bude len v nevyhnutnom rozsahu pri napojení na existujúci vodovod a odpojení existujúceho vodovodu. V týchto miestach sa uvažuje len s výkopom montážnych jám rozmerov cca 1,5 x 1,5 m. V úseku riadeného vŕtania je navrhnuté potrubie PE PE100 RC, 110/6,6 mm, SRD 17 s ochranným plášťom z PP.

Na umiestnenie stavby „SKV Žilina – Kanská – rekonštrukcia zhybky a rozšírenie vodovodu“ vydal všeobecný stavebný úrad Obec Kanská ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom Č.j.: 12/842/2018/UR/04-Ja zo dňa 14.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2018.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť PROZIS, spol. s r.o., Závodská cesta 4, Žilina, overil – Ing. Róbert Kardoš, autorizovaný stavebný inžinier – odborne spôsobilá osoba, a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška č. 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
6. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba. Stavebník oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
7. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
8. Pred začatím realizácie stavebných prác na objektoch vodného hospodárstva križujúcich pozemnú komunikáciu a v súbehu s ňou - v telese tejto komunikácie v katastrálnom území Kanská je stavebník povinný si vyžiadať od príslušného správneho orgánu – povolenie na zvláštne užívanie cesty (pozemnej komunikácie).
9. Počas výstavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác. Stavebný denník spolu s overenou

projektovou dokumentáciu musí byť kedykoľvek prístupný na stavbe pri výkone štátneho stavebného dohľadu.

10. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad.

11. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina – vyjadrenie zo dňa 20.02.2018 pod č. O18003903/LKo:

- Odsúhlasujeme potrubie verejného vodovodu z materiálu PE 100, SDR 17, PN 10, D 110x6,6 mm v celkovej dĺžke 71 m.
- V najnižšom mieste zhybky verejného vodovodu požadujeme osadiť automatický kalník so zemnou súpravou-
- Upozorňujeme, že navrhovaná vetva verejného vodovodu bude križovať potrubie verejnej kanalizácie PVC DN 300 mm v správe našej spoločnosti. Naše inžinierske site požadujeme plne rešpektovať a zachovať ochranné pásma.
- Pred začatím zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii bola dodržaná STN 73 6005 pri súbahu a križovaní inžinierskych sietí. Prípadné vodovodné prípojky sú majetkom pripájaných nehnuteľností. Informácie o týchto objektoch si vyžiadajte od ich majiteľov.
- Počas stavebných prác a pri dotyku s VV, VK je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti určené k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a kanalizáciách § 19 odsek 2 sa vymedzuje pásmo ochrany VV a VK v šírke 1,5 m (do DN 500 mm vrátane) od pôdorysného bočného okraja potrubia na obidve strany.
- V pásme ochrany je zakázané znižovať alebo zvyšovať krytie potrubia a vykonávať zemné práce, terénne úpravy, umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré by obmedzovali prístup k VV, VK, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. Prípadnú kolíziu s inžinierskymi sieťami riešiť samostatne s príslušným prevádzkovým majstrom (HS vodovodov, HS kanalizácií). Výkopové práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, otvorenou výkope.
- K traťovým uzáverom a k podzemným hydrantom na vhodnom mieste umiestniť orientačný modro-biely natretý oceľ. Stĺpik (6/4“) s tabuľkou.
- Prípadné vodovodné prípojky z okolitých nehnuteľností, ktoré sú toho času napojené na vetvu verejného vodovodu, požadujeme prepojiť na novonavrhovanú vetvu VV.
- Trasu verejného vodovodu viesť po verejných pozemkoch, ktoré sú prístupné pre mechanizmy Sevak a.s.. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné vybaviť do doby realizácie stavby písomný súhlas vstupu na pozemok a k preberaciemu konaniu stavby zriadiť vecné bremeno na pozemok. V prípade, že nebudú pozemky, v ktorých bude verejný vodovod vysporiadaný, stavbu neprevezmeme.
- K stavebnému konaniu na prekládke vodovodu požadujeme doložiť doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo (§ 139 odst. 1. stavebného zákona) k predmetným pozemkom, v ktorých bude potrubie uložené.
- Novovybudovaný verejný vodovod bude uvedený do prevádzky až po stavebnom ukončení, skolaudovaní, po úspešných tlakových skúškach, vyhovujúcich rozboroch kvality vody v potrubí a podpísaní zmluvy o prevádzkovaní vodovodu medzi zainteresovanými.

- Počas stavebných prác (k tlakovým skúškach vodovodu, ku kontrole uloženia potrubia, spôsobu napojenia vodovodných prípojk) požadujeme prizvať ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa – zamestnancov našej spoločnosti (HS vodovodov). O výsledku skúšok napísať záznam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia stavby.
- Upozorňujeme, že nie je dovolené cudzím vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti.
- Vybudovaním rozšírenia verejného vodovodu (VV) sa vlastníctvo nemení. Prekladanú vetvu vodovodov požadujeme odovzdať „Protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby“ a to do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vrátane všetkých písomností, ako aj doklady, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby.
- Požadujeme preskúšať funkčnosť vyhľadávacieho vodiča nad potrubím. Termín a spôsob vykonania skúšky žiadame vopred konzultovať s Ing. Hyčkom (tel. 0907 020 456). V prípade, že nebude preskúšaná funkčnosť vyhľadávacieho vodiča stavbu neprevezmeme.
- V rámci stavebných prác žiadame zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety komunikácie všetky poklapy inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti. Ich funkčnosť požadujeme preveriť pri kolaudácii stavby za prítomnosti pracovníka z prevádzky SEVAK a.s. Žilina.
- Po zrealizovaní stavby požadujeme spracovať a odovzdať našej spoločnosti geodetické zameranie skutkového stavu stavby so spracovaním v polárnych súradniciach pre vynesenie do programu MICROSTATION (digitálna mapa) s vynesením do súboru *.dgn (mimo vytlačenie na papieri). Pred spracovaním konzultovať s Ing. Vaškovou – správcou GIS-u na SEVAK a.s.
- Po zrealizovaní stavby je potrebné vyznačiť všetky zmeny pokládky potrubia oproti pôvodnému návrhu do projektu skutočného vyhotovenia stavby.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, vyjadrenie č. 42/2017/SC ŽSK-338 zo dňa 02.11.2017:

- Termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK, závodu Horné Považie Ing. Urbanec (tel. č. 0918 370 139), ktorý na mieste upresní naše podmienky.
- Práce realizovať v období od apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka, aby sa netvorili prekážky pri výkone zimnej údržby cesty.
- Pre začiatkom výkopových prác zarezať živičné vrstvy v celej hrúbke. Provizórna úprava vozovky resp. zásahu – zapravenie sa vykoná ihneď po uložení vodovodu. Zásyp bude zhotovený, štrkopieskom alebo štrkodrvinou so zhutnením a vlhčením v zmysle STN po vrstvách 300 mm. Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál!
- Dočasná úprava vozovky v mieste montážnej jamy – upravenie a vykoná ihneď po uložení vodovodu v šírke výkopu do nivelety vozovky. Poklapy na podzemných hydrantoch umiestniť do nivelety vozovky! Dočasnú úpravu ukončiť podľa nasledovnej konštrukcie najneskôr do konca októbra bežného roka !

Konštrukcia jednotlivých vrstiev dočasnej úpravy vozovky a konštrukčné vrstvy obnovy vozovky sú nasledovné:

- Asfaltový recyklát so zaliatím škár, alebo asf. Obaľ. Kam. AR (AOK) 120 mm
- Spojovací postrek 0,5kg /m²
- AC_p (OKS II) 80 mm

- Vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0-32 mm 120 mm
- Vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0-63 mm 180 mm
- Hutnenie zásypu výkopov min 96% P.S.
- Únosnosť pláne pod vozovkou 45 MPa

Spolu

500 mm

- Konečná súvislá asfaltová úprava bude realizovaná najskôr po 6 mesiacoch po ukončení dočasnej úpravy montážnej jamy. Do tejto doby bude obrusná a ložná vrstva nahradená vrstvou AR v celkovej hrúbke 120 mm a v prípade nedostatočného zhutnenia zásypu po uskutočnení dočasnej úpravy a následného sadania v čase medzi dočasnou a konečnou úpravou, bude pokles riešený ďalšou živичnou úpravou na náklady investora.
- Konečná úprava vozovky:
bude vyhotovená odstránením dočasnej úpravy montážnej jamy v hr. 120mm, pričom:
 - plocha obrusnej vrstvy bude odstránená v hr. 50 mm s presahom min. 600 mm od vonkajšej hrany montážnej jamy,
 - plocha ložnej vrstvy bude odstránená v hr. 70 mm s presahom min. 300 mm od vonkajšej hrany montážnej jamy.

Následne vykoná polozenie konštrukčných vrstiev oprávnená organizácia nasledovne:
Konštrukčné zloženie vozovky:

AC _O 11 (II)	50 mm
Spojovací postrek 0,5 kg/m ²	
AC _L 16 (II)	70 mm
AC _P (OKS II) (zostatok po odfrézovaní)	80 mm
Vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0-32 mm	120 mm
Vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0-63 mm	180 mm

Spolu

500 mm

- Prípadný pokles vozovky v mieste spätnej úpravy bude bezodkladne riešený doplnením asfaltovej vrstvy podľa požiadaviek SC ŽSK.
- Škáru medzi pôvodnou a novou živичnou vrstvou utesniť trvale pružnou asfaltovou zálievkou alebo inou porovnateľnou hmotou.
- Po ukončení prác uviesť terén do pôvodného stavu, tak aby zostalo zachované funkčné odvodnenie cesty III/2108.
- V prípade, že počas výkonu stavebných prác dôjde k znečisteniu vozovky cesty III. triedy, je investor povinný zabezpečiť vyčistenie vozovky bezprostredne po jej znečistení.
- Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. triedy. Stavebný materiál a zeminu z výkopov uskladniť mimo telesa cesty.
- Investor zodpovedá za všetky prípadné škody na majetku ŽSK alebo tretích osôb, ktoré budú spôsobené pri realizácii predmetnej stavby.
- Investor stavby zabezpečí a osadí na vlastné náklady dočasné dopravné značenie odsúhlasené OR PZ ODI v Žiline.
- Pri akomkoľvek inom zásahu do telesa cesty III/2108 požiadať SC ŽSK o vyjadrenie.
- Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom záručnej doby.
- Na práce vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC

ŽSK: Šoška 0918/370 106). Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty.

- Na základe tohto vyjadrenia požiadajte Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK o príslušné povolenia.
- Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani rozhodnutie vydané príslušným orgánom štátnej správy.
- Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6 mesiacov od jeho vystavenia.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany súhlasné stanovisko č. SC SVP PZ PN 8917/2017/1, CZ 37991/210/2017 zo dňa 30.11.2017:

- Využitie pozemku v našej správe zmluvne doriešiť na odbore správy majetku OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, tel. 033/7764405) do kolaudácie stavby.
- Dodržať technologický postup podľa PD-križovanie realizovať riadeným pretlakom, minimálne krytie chráničky vodovodu zvýšiť na 1,5 m pod dnom vodného toku.
- K začatiu stavebných prác pri vodnom toku, pred realizovaním križovania, nutne prizvať zástupcu správcu toku – Ing. Michal Gábor, tel. 0903403220.
- Vodovod v mieste križovania toku umiestniť do chráničky aj v ochrannom pásme toku s presahom min. 4 m za brehovú čiaru vodného toku.
- Križovanie vodného toku požadujeme označiť na brehu povrchovou značkou podľa pokynov úsekového technika.
- Miesto križovania vodného toku po realizácii zamerať a projekt skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme odovzdať Správe povodia stredného Váhu I Púchov.
- Upozorňujeme, že SVP š.p. nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.

Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina - vyjadrenie zo dňa 10.05.2018 pod č. 4600043098 súhlasné stanovisko pri dodržaní nasledovného:

- V predmetnej lokalite katastra Kónská pri KN 2071/1, 2083/1, 2060/1, 491 a v ich bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu vyjadrenia. (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné).
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevádzkovateľ@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne prejednať postup prác na stredisku Údržby-Žilina-okolie.

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D, a.s. z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
- V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu.
V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- Platnosť vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava – vyjadrenie zo dňa 12.07.2018, číslo vyjadrenia 6611819956 nasledovne: dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržiavanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na na povrchu terénu.
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr: rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>
Vytýčenie bude realizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava - súhlasné vyjadrenie pod č. TD/NS/0328/2018/Šo zo dňa 16.04.2018:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pre začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 alebo elektronicke, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Kuchár, tel.č. +421 41 242 4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkonu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podmet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé trávne porasty apod.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline – stanovisko zo dňa 01.03.2018 pod č. ORHZ-ZA1-100-003/2018, s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Pri kolaudačnom konaní požadujeme predložiť nami overenú projektovú dokumentáciu stavby.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – súhlasné záväzné stanovisko zo dňa 16.11.2017 pod č. A/2017/04170/HŽPZ: súhlasí s PD pre vydanie stavebného konania na stavbu „SKV Žilina-Konská-rekonštrukcia zhybky a rozšírenie vodovodu, k.ú. Konská.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - úsek ŠS odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2017/043483-002/Deb zo dňa 16.11.2017:

- Odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke.
- Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.
- Dodávateľom (zhotoviteľom) stavby v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ alebo činnosť: „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“ a potvrdenú registráciu v súlade s § 98 v nadväznosti na § 108 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch.
- Doklady o zákonom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - úsek ŠS ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2017/043484-002/Bre zo dňa 03.11.2017:

- Všetky práce dotýkajúce sa vodného toku, ktoré môžu spôsobiť zakalenie predmetného vodného toku, budú realizované mimo obdobia neresu miestnych druhov rýb – odporúčame komunikovať s organizáciou SRZ, Rada Žilina.
- Stavebník zabezpečí, aby pri realizácii prác v blízkosti vodného toku pomocou stavebných strojov, nedošlo k úniku ropných látok a hydraulických olejov do vodného recipientu.
- Pri výkopových prácach bude zabezpečené, aby sa výkopové ryhy nestali pascami pre živočíchy a to ich včasným zasypaním; v prípade uviaznutia živočícha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody, v prípade potreby investor zabezpečí odbornú asistenciu s NP Malá Fatra (tel. 041/5692311).
- Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej výkopovej zeminy bude umiestnený na riadenú skládku odpadov a nie do alúvia potoka, prípadne mokradí. Taktiež manipulačné stavebné a skládkové plochy budú zriadené v dostatočnej vzdialenosti od vodného toku, nebudú zriaďované na podmáčaných lokalitách.
- Pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderálnych druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečené odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť – invázne druhy (§ 7 zákona).
- Nevyhnutý a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle platnej legislatívy, v prípade drevín rastúcich v koryte vodného toku a na pobrežných pozemkoch, bude výrub riešený podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
- Samotný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t.j. v termíne od 1. októbra do 15. marca v roku.

12. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby a podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.

13. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
14. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
15. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
16. Stavba bude dokončená najneskôr do **30.10.2021.**

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

O d ô v o d n e n i e:

Stavebník: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., IČO: 36672297 so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina podal dňa 16.07.2018 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „SKV Žilina – Kanská – rekonštrukcia zhybky a rozšírenie vodovodu: SO 01 – Rekonštrukcia zhybky a rozšírenie vodovodu“ navrhovanú na pozemkoch parc. č. KN-C 2083/1, 2060/1 (vodný tok), 2071/1 (št. cesta III/2108) v katastrálnom území Kanská.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Na umiestnenie stavby „SKV Žilina – Kanská – rekonštrukcia zhybky a rozšírenie vodovodu“ vydal všeobecný stavebný úrad Obec Kanská ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom Č.j.: 12/842/2018/UR/04-Ja zo dňa 14.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2018.

Tunajší úrad oznámením formou verejnej vyhlášky pod spis. číslom OU-ZA-OSZP3-2018/027032-002/Kri zo dňa 17.07.2018 oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a zároveň nariadil ústne pojednávanie. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 14.08.2018 na Okresnom úrade Žilina.

Účastníci konania a dotknuté orgány boli upovedomení, že v zmysle ustanovenia § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sú predložené doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre rozhodnutie a v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Podľa oznámenia o začatí stavebného konania mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány.

Na ústnom pojednávaní boli prerokované podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí k projektovej dokumentácii v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal návrh o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Rozsah vodnej stavby, ktorý je predmetom povoľovania je uvedený vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Všeobecný stavebný úrad – Obec Konská vydal záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona pod číslom 12/1997/2018/1 zo dňa 29.06.2018.

Všetky podmienky, ktoré boli uvedené v predložených a doručených stanoviskách účastníkov stavebného konania a dotknutých orgánov boli zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebník v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona preukázal iné práva k pozemkom, na ktorých má byť stavba zrealizovaná.

Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá, že tie dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predĺženej lehote neoznámili svoje stanoviská k povoľovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov.

Účastníci konania a ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Rozpočtové náklady na stavbu: 19.407,07 €.

Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia


V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60g) Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške 100,00 € uhradený – uhradený bezhotovostne - prevodom na účet.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.




Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

v zastúpení: Ing. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia OP a vybraných zložiek ŽP

Rozhodnutie sa doručí:

1. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
2. PROZIS s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina – Ing. Tibor Búzik - *projektant*
3. Obec Kanská, Školská 410/2, 013 13 Kanská
4. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
5. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
6. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, A. Kmeť 20, 010 55 Žilina
7. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - Obec Kanská
8. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - OÚ Žilina

Na vedomie:

1. Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. SPP- distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
3. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. OR HaZZ v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
5. OR PZ v Žiline, ODI, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
7. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - úsek ŠS OH, ŠS OPaK
8. Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
9. spis – 2x

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obci Kanská a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým.

- 7 -09- 2018

vyvesené dňa.....
pečiatka, podpis

Obec Kanská
Školská ulica 410/2
013 13 Kanská

zvesené dňa.....
pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Kanská túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina s vyznačením uvedených údajov.